



HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Vilkårsændringer til tilladelse til infiltration af grundvand ved Gl. Kalkbrænderivej - GKV Øst

Område for Miljø og Byliv har truffet afgørelse efter § 20 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 1218 af 25/11-2019) om en vilkårsændring vedr. pejlefrekvens i monitoringsboringer i infiltrationstilladelsen af den 17. juli 2020.

HOFOR har den 21. september 2020 forespurgt om pejlefrekvensen, og på den baggrund er der meddelt nyt vilkår med præcisering af pejlefrekvenserne i monitoringsboringerne.

Afgørelse om vilkårsændring

Gammelt vilkår, der udgår

31. I boringer hvor den elektroniske logger fungerer, kan håndpejlefrekvensen nedsættes til ugentlig efter minimum 2 uger.

Nyt vilkår

31. I de monitoringsboringerne jf. vilkår 33, hvor der er elektroniske loggere som fungerer, kan håndpejlefrekvensen nedsættes til hver 14. dag, 2 uger efter opstart af infiltrationen. I monitoringsboringer uden logger kan pejlefrekvensen nedsættes til ugentlige, når vandstanden er stabiliseret jf. vilkår 30, dog tidligst 2 uger efter opstart.

Alle andre vilkår i "Tilladelse til boringer og infiltration af grundvand ved Gl. Kalkbrænderivej – GKV Øst" dateret den 17. juli 2020 forbliver uændret.

30. september 2020

Sagsnummer
2019-0030743

Dokumentnummer
2019-0030743-39

Sagsbehandler
Dorthe Tirsgaard

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Jord og Grundvand
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Baggrund

HOFOR A/S har den 21. september 2020 forespurgt om en præcisering af pejlefrekvensen i monitoringsboringerne, STB52U4 – STB57U4, OB07, OB09, BiM i forbindelse med infiltration af grundvand ved byggegruben på Gl. Kalkbrænderivej. Her er HOFOR i gang med etablering af skybrudstunnel. Efterfølgende er boring OB08 blevet erstattet med boringen OB09, da HOFOR ønsker at sløjfe OB08, som står for tæt på tunnelrøret.

Område for Miljø og Byliv har derfor præciseret pejlefrekvensen i monitoringsboringerne (STB52U4 – STB57U4, OB07, OB09(erstatter OB08), BiM). HOFOR har oplyst at der kun installeres pejleloggere i boringerne OB07 og STB56U4 eller STB57U4, som angivet i vilkår 29 i eksisterende tilladelse. I disse to boringer kan frekvensen for håndpejlinger nedsættes til hver 14 dag efter 2 uger af infiltrationsanlægget er sat i gang, såfremt loggerne virker.

I de øvrige monitoringsboringer, kan frekvensen af håndpejlinger først nedsættes til ugentlige, når vandstanden er stabiliseret jf. vilkår 30. Dog tidligst efter 2 ugers drift af infiltrationsanlægget. Det er forventningen, at det tager mere end 2 uger at stabilisere grundvandsanlægget.

Partshøring

Udkast til vilkårsændringer har været i partshøring hos HOFOR og Arkil. Der var ingen bemærkninger.

Miljøteknisk vurdering

Det er Område for Miljø og Bylivs vurdering at præciseringen af pejlefrekvensen ikke medfører nogen ændringer af de miljømæssige forhold.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal [senest den 28. oktober 2020](https://naevneneshus.dk/).

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale

og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Med venlig hilsen



Dorthe Tirsgaard
Civilingeniør

Kopi til:
Arkil