



HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Afgørelse på VVM-screening af boringer til pumpeforsøg på Hans Tavsens Gade 20, 2200 København N

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 08/01-2025 modtaget en VVM-ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 19 (LBK nr. 4 af 03/01/2023) fra HOFOR A/S. Ansøgningen omhandler VVM-screening af 7 dybdeboringer, der skal anvendes til pumpeforsøg forud for en mindre grundvandssænkning på adressen Hans Tavsens Gade 20, 2200 København N, matrikel nr. 3835, Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2 d) dybdeboringer og bilag 2, punkt 10 m) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand.

Afgørelse

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og til-ladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens annonceringsportal, www.kk.dk/annonceringsportalen med en klagefrist på 4 uger.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Lovgivning

Iht. § 19 i miljøvurderingsloven skal bygherre før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning til den kompetente myndighed.

Myndigheden træffer iht. miljøvurderingslovens § 21 afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets karakteristika,

24. marts 2025

Sagsnr.
2025-0037726

Dokumentnr.
2025-0037726-9

Sagsbehandler
Thomas Storskov

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Jord og Grundvand

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

placering, art og kendetegn er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen skal desuden tage hensyn til vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

I henhold til habitatbekendtgørelsen § 6 (BEK nr. 1098 af 21/08/2023) skal der før der træffes afgørelse foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Jf. bekendtgørelsens § 10 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Høring


Forvaltningen har gennemført en høring af berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 1, nr. 2. Der har ikke været eksterne berørte myndigheder. Forvaltningen har foretaget en intern høring.

Redegørelse


Miljøvurderingslovens bilag 6 angiver en række kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgningen.

Ejerforhold

Projektet er beliggende på adressen Hans Tavsens Gade 20, 2200 København N, matrikel nr. 3835, Udenbys Klædebo Kvarter, København, som ejes af Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen). Der foreligger en grundejerfuldmagt til HOFOR A/S fra Københavns Kommune.



Figur 1 Projektområdet.



Figur 2 Placering af byggegruben.

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune og HOFOR har et fælles projekt om at skybruds-sikre Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade. HOFOR skal i den forbindelse etablere en underjordisk regnvandspumpestation, hvilket vil kræve grundvandssænkning.

Københavns Kommune har den 1. februar 2024 truffet afgørelse om, at det samlede projekt, inklusive den ovennævnte grundvandshåndtering, ikke skal gennemgå miljøvurdering. Denne afgørelse omfattede dog ikke specifikt etableringen af de nødvendige pumpeboringer og pejleboring, samt de pumpeforsøg der skal udføres forud for etableringen af byggegruben. Den nærværende afgørelse omhandler dermed udelukkende etableringen af boringerne og udførelsen af pumpeforsøgene.

Pumpeforsøgene udføres med 6 pumpeboringer og 1 pejleboring, der alle etableres til 13 m u.t. med en boredimension på 8". Etableringen af boringerne forventes at tage ca. 1 dag. Boringerne sløjfes efter endt anlægsarbejde, dvs. når pumpestationen er etableret.

Det forventes, at oppumpningen vil være under 5 m³/t, men det antages, at den kan blive på op til 10 m³/t. Pumpeforsøgene forventes at blive udført over 1 døgn i løbet af april-maj 2025, og der pumpes i ca. 2 timer pr. boring. Det oppumpede grundvand afledes til spildevandskloak via sedimentationscontainer.

Anvendelse af råstoffer

Der anvendes ikke råstoffer ifm. etableringen af boringerne og udførelsen af pumpeforsøgene.

Håndtering af affald og jord

I forbindelse med etableringen af boringerne forventes der boret ca. 1 m³ materiale op per boring, dvs. i alt ca. 7 m³. Det opborede materiale vil blive opsamlet og bortkørt til godkendt jordmodtager.

Støj, støv og lugt

Projektet forventes i anlægsfasen at overholde de vejledende grænseværdier for støj i København Kommunes Bygge- og anlægfsforskrift, februar 2024.

Etablering af boringerne og udførelsen af pumpeforsøgene vil ikke give anledning til støv- eller lugtgener.

Planforhold og lokalplan

Projektområdet er beliggende indenfor rammeområde R24.O.3.1 i Københavns Kommuneplan 2024. Områdets anvendelse er fastlagt til fritidsformål. Projektområdet er ikke omfattet af en lokalplan.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er inden for projektområdet ingen kendt jordforurening. Hele projektområdet er dog inden for områdeklassificeringen.

Projektet er indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD) og i et indvindingsopland uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men er ikke placeret indenfor OSD.

Håndtering af grundvand og spildevand

Pumpeforsøgene forventes udført over 1 døgn, hvor der pumpes i 2 timer pr. boring. Der forventes en samlet bortledt vandmængde på 120 m³. Det oppumpede grundvand fra pumpeforsøgene ledes gennem sedimentationscontainer og efterfølgende til spildevandskloak.

Beskyttede og fredede områder

Boringerne etableres ikke i et område inden for skovbyggelinjer, sø- eller åbeskyttelseslinjer. Boringerne kommer heller ikke i berøring med beskyttede fortidsmindelinjer jf. Slots- og Kulturstyrelsen.

Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø mod sydvest på den anden side af Ågade. Fra byggegruben er afstanden ca. 380 m.

Hans Tavsens Park, hvori projektet skal udføres, er et fredet område iht. naturbeskyttelsesloven. Fredningsnævnet for København har d. 4. november 2024 meddelt dispensation for fredningen.

Da projektområdet ligger i en længere afstand fra nærmeste område med beskyttet naturtype, og da der ikke er forbindelse imellem de to, finder Teknik- og Miljøforvaltningen, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke beskyttede områder.

Internationale beskyttelsesområder

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste område er Natura 2000-området nr. 143 Vestamager og havet syd for, som befinder sig ca. 5,1 km fra projektområdet.

Da projektet ligger i en stor afstand fra området, og da der ikke er forbindelse imellem de to, finder Teknik- og Miljøforvaltningen, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Beskyttede arter

Der er ikke registreret Bilag IV-arter i projektområdet. Der er ifølge ansøger registreret Bilag IV-arter i form af flagermus på Assistens Kirkegård, der grænser op til Hans Tavsens Park, men som ikke er i direkte forbindelse med projektområdet. De nærmeste registreringer af Bilag IV-arter jf. www.arter.dk er i en afstand af ca. 600 meter fra projektområdet. Ansøger har oplyst, at udførelsen af boringerne ikke involverer fældning af flagermusegnede træer eller anden påvirkning af flagermus.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter, da der ikke er registreret ynglende eller rastende arter i projektområdet og da projektet vil tage hensyn til naturen.

Vurdering og begrundelse

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra projektet og dets drift ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. På denne baggrund vurderes det, at det ansøgte dermed, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og tilladelse. I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forhold:

- Projektet medfører alene midlertidige miljøpåvirkninger, har en midlertidig karakter, og vil ikke efterlade permanente spor.
- Anlægsarbejdet vil i anlægsperioden overholde Bygge- og anlægsforskrift i København og kun medføre en begrænset støj i dagtimerne.
- Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD) og i et indvindingsopland uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Mængden af grundvand, der skal bortledes ifm. pumpeforsøgene, er dog meget begrænset (forventet 120 m³ samlet), og vurderes dermed at medføre en uvæsentlig påvirkning af grundvandsressourcen.
- Projektområdet er ikke beliggende inden for Natura-2000 habitatområde og vil ikke påvirke Natura 2000-områder.
- Projektet påvirker ikke beskyttede områder eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.
- Projektet er beliggende i et fredet område, men Fredningsnævnet har d. 4. november 2024 meddelt dispensation for fredningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer samlet set, at etablering og drift af projektet har en art, dimension eller placering, der må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet dermed ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på <https://naevne-neshus.dk/>. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på <https://naevneneshus.dk/>.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på <https://naevneneshus.dk/> under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Venlig hilsen
Thomas Storskov
Miljøsagsbehandler