



BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K

Afgørelse: Grundvandssænkning ved Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV er ikke VVM pligtig

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har den 13/7-2026 modtaget en VVM-ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 19 fra Rambøll på vegne af BIOFOS. Ansøgningen omhandler grundvandssænkning ifm. renovering af forklaringstanke ved Renseanlæg Damhusåen på Parkstien 10, 2450 København SV.

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2, punkt 10m "arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand".

Afgørelse

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og er dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens annonceringsportal, www.kk.dk/annonceringsportalen med en klagefrist på 4 uger.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Lovgivning

Iht. § 19 i miljøvurderingsloven skal bygherren før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning til den kompetente myndighed.

29. juli 2026

Sagsnr.
2026-0193707

Dokumentnr.
2026-0193707-6

Sagsbehandler
Nina Strøyer Jensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Jord og Grundvand

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Myndigheden træffer iht. til miljøvurderingslovens § 21 afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets karakteristika, placering, art og kendetegn er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen skal desuden tage hensyn til vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

Iht. til habitatbekendtgørelsen § 6 (BEK nr. 1098 af 21/08/2023) skal der før der træffes afgørelse foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Jf. bekendtgørelsens § 10 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Høring

Forvaltningen har gennemført en høring af berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. nr. 1. Der har ikke været eksterne eller interne berørte myndigheder, hvorfor der ikke er foretaget høring.

Redegørelse

Miljøvurderingslovens bilag 6 angiver en række kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelsen.

Ejerforhold

Projektet er beliggende på adressen Parkstien 10, 2450 København SV, matr.nr. 2650a Vigerslev. BIOFOS A/S er bygherre og HOFOR Spildevand København A/S ejer grunden.

Afgørelse: Grundvandssænkning ved Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV er ikke VVM pligtig



Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figur 1 Kort over projektområdet i målestoksforhold 1:50.000.

Projektbeskrivelse

BIOFOS A/S ønsker at renovere betonbunden i 4 af deres 7 forklaringsstanke i Damhusåens Renseanlæg. Arbejdet planlægges således, at der repareres én tank ad gangen. Tankene skal være tomme for spildevand for at kunne renovere betonbunden. Det indebærer, at der skal gennemføres en grundvandssænkning i en periode, der strækker sig fra september 2026 til december 2026.

Det samlede befæstede areal er uændret efter projekts udførelse og der udføres ingen nedrivningsarbejder ifm. projektet.

Anvendelse af råstoffer

Der anvendes ingen råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer.

Håndtering af affald og jord

Der produceres ikke affald ifm. grundvandssænkningen udover afledt grundvand til kloak.

Støj, støv og lugt

Projektet forventes i anlægsfasen at overholde de vejledende grænseværdier for støj i København Kommunes Bygge- og anlægsforskrift.

Planforhold og lokalplan

Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 199 Damhusåen vedtaget i 1992. Lokalplanen fastlægger området til tekniske anlæg, der drives af offentlig myndighed, koncessioneret selskab eller anden tilsvarende virksomhed.

Projektet kan rummes inden for lokalplanens generelle formål.

Hele Damhusåens Renseanlæg ligger i kystnærhedszonen.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Projektområdet er V2-kortlagt pga. konstateret forurening i jord og grundvand med bl.a. oliestoffer, tjærestoffer, tungmetaller, phenoler samt klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Grundvandet er i øvrigt forurenede med lossepladsstoffer og PFAS-stoffer. Renseforanstaltninger er derfor etableret inden afledning til kloak.

Projektet er placeret i områder med drikkevandsinteresser. Klima-, Teknik-, og Miljøforvaltningen finder, at drikkevandsinteresserne ikke påvirkes af projektet pga. projektets begrænsede karakter.

Håndtering af grundvand og spildevand

Der udføres en grundvandssænkning lokalt ca. 3 m u. t i fyldlaget. Grundvandspejlet sænkes med 1,8 m ift. rovandsspejlet i fyldlaget. Grundvandssænkningen udføres i 14 dage fra omkringliggende eksisterende borer omkring forklaringstanken, efterfulgt af en pause på 14 dage, hvorefter processen gentages for den næste tank. Dette forløb fortsætter, indtil de 4 tanke er gennemgået.

Den forventede ydelse for oppumpningen er estimeret til 50 m³/t og den samlede vandmængde er estimeret til i alt 67.200 m³ i hele projektperioden. Grundvandet ledes til kloak via vandbehandlingsanlæg med rensning.

Beskyttede og fredede områder

Projektet udføres ikke inden for skovbyggelinjer, sø- eller åbeskyttelseslinjer. Projektet kommer heller ikke i berøring med beskyttede fortidsmindelinjer jf. Slots- og Kulturstyrelsen.

Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er det beskyttede vandløb, Harrestrup Å, som løber ca. 40 m sydvest for projektområdet. Derudover findes en beskyttet eng 327 m syd for projektområdet.

Nærmeste fredede område i henhold til naturbeskyttelsesloven er Harrestrup Å ca. 40 m sydvest for projektområdet, som er en del af arealfredningen af Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken samt arealfredningen af Valbyparken, der ligger 365 m nordøst for projektområdet.

Da vandføringsevnen i fyldlaget er relativt høj, og sænkingsperioderne er korte (ca. 14 dage pr. tank efterfulgt af 14 dages pause), vil den lokale grundvandssænkning ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på den omkringliggende natur. Der er udført prøvepumpning ved forklarings-tank nr. 7 med samtidig logning af vandstanden i Harrestrup Å. Der var ingen påvirkning af vandstanden i Harrestrup Å ved prøvepumpningen.

Klima-, Teknik-, og Miljøforvaltningen finder det sandsynliggjort, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på Harrestrup Å. Da projektet ligger i en stor afstand fra Valbyparken, og da der ikke er forbindelse imellem de to, finder Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke det fredede område ved Valbyparken.

Internationale beskyttelsesområder

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste område er Natura 2000-området nr. 143 Vestamager og havet syd for, som befinder sig ca. 340 m fra projektområdet.

Da grundvandet renses og ledes til kloak, finder Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Beskyttede arter

Der er ikke registreret Bilag IV-arter i eller nær projektområdet.

Risiko for oversvømmelse og kystnærhed

Projektet er placeret i et område med risiko for oversvømmelse. Tætte boringsafslutninger er etableret på eksisterende boringer/brønde, som bruges til grundvandssænkning, så der ikke kan løbe overfladevand ned i boringerne.

Vurdering og begrundelse

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra projektet og dets drift ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. På denne baggrund vurderes det, at det ansøgte dermed, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og tilladelse. I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forhold:

- Projektet påvirker ikke beskyttede naturtyper, arealfredninger eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.
- Projektet udføres i en periode uden lignende aktiviteter i området, der sammen med ansøgte kunne forventes at medføre en øget samlet påvirkning (kumulative forhold).
- Grundvandssænkningen udføres i fire korte perioder med 14 dages pause mellem hver periode, hvilket bidrager til at mindske påvirkningen på omgivelserne.
- Projektet medfører alene midlertidige miljøpåvirkninger og vil ikke efterlade permanente spor.
- Projektområdet er ikke beliggende inden for Natura-2000 habitatområde og vil ikke påvirke Natura 2000-områder.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer samlet set, at etablering og drift af projektet har en art, dimension eller placering, der må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er dermed ikke VVM-pligtig.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på <https://naevneneshus.dk/>. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på <https://naevneneshus.dk/>.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på <https://naevneneshus.dk/> under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Venlig hilsen
Nina Strøyer Jensen
Miljøsagsbehandler